

Urkunde

Fachbetrieb nach WHG

379/14

Aufgrund der erfolgreich durchgeführten Überprüfung wird der Überwachungsvertrag als Fachbetrieb nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und nach § 62 Anlagenverordnung (AwSV) verlängert.

Firma: Koopmann Transformatoren- und Energietechnik GmbH
Ludwig-Erhardt-Ring 17
15827 Blankenfelde-Mahlow

Tätigkeiten des Fachbetriebes

Errichten und Instandhalten von

- Stromerzeugern und Transformatoren
- Rückhalteeinrichtungen aus Kunststoffdichtungsbahnen

Arbeitsumfang

- Arbeiten an Anlagen mit Explosionsgefährdungen nach BetrSichV: Ja
- Fügetätigkeiten: Ja
- ausgeschlossen sind Arbeiten an : keine Ausschlüsse

TÜ-Service Anlagentechnik GmbH & Co. KG
www.tue-service-at.de

Diese Urkunde ist gültig bis: **Februar 2026**

Potsdam, 09.02.2024
Ort, Datum




Dipl. Ing. (FH) Anja Hering
AwSV Sachverständige

Prüfbericht zum Überwachungsvertrag WHG 379/14

über die Durchführung der Überwachung des Fachbetriebs nach § 62 Anlagenverordnung (AwSV)

Prüfberichts-Nr.: 4125214

Datum der Überwachung: 09.02.2024

Fachbetrieb

IFT Transformatorentechnik GmbH

Ludwig-Erhardt-Ring 17

15827 Blankenfelde-Mahlow

Tätigkeiten des Fachbetriebes

Errichten, Instandhalten und Instandsetzen von

- Transformatoren und Stromerzeugern
- Rückhalteeinrichtungen aus Kunststoffdichtungsbahnen

Arbeitsumfang

- Arbeiten an Anlagen mit Explosionsgefährdungen nach BetrSichV: Ja
- Fügetätigkeiten: Ja
- ausgeschlossen sind Arbeiten an : keine Ausschlüsse
- ...

verantwortliche sachkundige Person: Michael Lehmann

Überwachung (detailliertere Angaben befinden sich in der Überwachungsakte)

- Gravierende Mängel über die fachlichen Leistungen sind nicht bekannt.
- Werkzeuge, Maschinen und Geräte entsprechen den Anforderungen der genannten Tätigkeiten
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung ist verfügbar.
- Die Lagerung von Anlagenteilen, Ausrüstungen und Halbzeugen ist gewährleistet.
- Der Antragsteller verfügt über alle geforderten Vorschriften, Regeln und Normen.
- Regelmäßig durchgeführte Sicherheitsbelehrungen wurden nachgewiesen.
- Eine Referenzanlage wurde besichtigt.
- Eine ausreichende Umwelthaftpflichtversicherung wurde nachgewiesen.
- Die erforderlichen Transportbehälter entsprechen den Anforderungen.
- ...

Bemerkungen / Hinweise

.....

Überwachungsergebnis

- Die Firma erfüllt ausreichend die Anforderungen für Fachbetriebe nach § 62 AwSV. Der Überwachungsvertrag wird verlängert.
- Eine Ergänzungsprüfung ist erforderlich.
- Die fehlenden Nachweise sind bis zum _____ vorzulegen.

Nächste Überwachungsprüfung: **Februar 2024**

Potsdam, 09.02.2024

Ort, Datum



Dipl. Ing. (FH) Anja Hering
AwSV Sachverständige/r